

# Auswahlkriterien für Gaszähler bis G25 nach der neuen DVGW-TRGI 2018

			<b>Neu ab 01.01.2019</b>	<b>ALT</b>
<b>Balkengaszähler</b>	Größe	80% von <b>Q<sub>NB max</sub></b>	Summenbelastung <b>Q<sub>SB</sub></b>	Summe <b>Q<sub>max</sub></b>
	G4	48 KW	51 KW	60 KW
	G6	80 KW	86 KW	100 KW
	G10	128 KW	137 KW	160 KW
	G16	200 KW	215 KW	250 KW
	G25	320 KW	335 KW	400 KW

Wir werden ab 01.01.2019 die Summenbelastung = Q<sub>SB</sub> als Bezugsgröße für Balkengaszähler bis einschließlich G25 verwenden, dementsprechend vermindert sich die max. KW- Belastung der Gaszähler und es muss, siehe Tabelle, der nächstgrößere Gaszähler eingebaut werden.

Bei größeren Leistungen ( Gaszähler ab G40) werden wir nach Herstellerzählerdaten ( Q<sub>max</sub> ) auswählen.