Ihr Erdgas Jahres-Check

Herzo Werke
natürlichversorgt

Bitte jährlich alle Punkte anhand dieser Liste überprüfen. Die nächste Gebrauchsfähigkeitsprüfung (alle 12 Jahre) ist fällig am ____.____.20____

Im Störfall: 09132 - 904 53

	20__	20__	20__	20__	20__	20__	Erklärungen
Sind die Absperreinrichtungen (Hausanschluss und Zähler) frei zugänglich?	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	Im Reparatur- oder Notfall wird hier die Erdgaszufuhr des Hauses unterbrochen.
Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	Keine Schäden, Roststellen oder abblätternde Farbe.
Alle Gasleitungen gut befestigt und frei von „Anhängseln"?	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	Gasleitungen sind nicht geeignet, um daran Würste oder Sträuße zu trocknen.
Verfügt Ihre verkleidete Erdgasleitung über eine Lüftungsöffnung?	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	Aus optischen Gründen werden Leitungen oft verkleidet. Luftöffnungen **immer** frei lassen!
Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen? Betrifft Erdgasgeräte, die Sauerstoff aus der Luft benötigen.	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	Zuluftgitter keinesfalls zukleben oder zustellen. Bitte regelmässig entstauben!
Bei der Installation einer neuen Abluft-Dunstabzugshaube oder eines Abluft-Wäschetrockners mit dem Fachmann gesprochen?	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	Auch dies betrifft Geräte, die den Sauerstoff aus der Umgebungsluft ziehen.
Schlauchleitung vom Herd zur Gassteckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	Flexible Schläuche müssen knickfrei, z. B. am Herd, sein. Genügend Abstand zu Backofen/Flammen?
Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	Ist dies nicht der Fall, fehlt Sauerstoff!
Gasgeräte intakt ?	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	Ohne Rußspuren, auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?
Augenscheinlich in Ordnung?	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	Haben Sie alle Fragen mit JA beantwortet? Prima, dann bis zum nächsten Jahr.
Die Überprüfung eines Fachmann nötig? Bereits bei einem Nein sollten Sie Ihre Anlage überprüfen lassen.	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	JA Nein	Sie haben eine oder mehrer Fragen mit Nein beantwortet: sprechen Sei mit einem Fachmann.
Eventuell durchgeführte Arbeit (Kurznotiz)							