

Veröffentlichung von Strukturmerkmalen gemäß StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs. 2)

§27 (2) Nr.1 Stromkreislänge		MS	NS		
	Kabel	119	342	km	
	Freileitung	0	2	km	
§27 (2) Nr.2 Installierte Leistungen MS/NS			68.015 kVA		
§27 (2) Nr.3 Entnommene Jahresarbeit	HS/MS	MS	MS/NS	NS	
		79.146	34.193	6.214	53.559 MWh
§27 (2) Nr.4 Anzahl der Entnahmestellen	HS/MS	MS	MS/NS	NS	
		1	18	18	13.467
§27 (2) Nr.5 Einwohnerzahl im Netzgebiet				24.606	
§27 (2) Nr.6 Versorgte Fläche in der Niederspannung				9,32 km ²	
§27 (2) Nr.7 Geographische Fläche des Netzgebietes				47,6 km ²	
§27 (2) Nr. 8 Anzahl der Entnahmestellen:					
mit viertelstündlicher registrierender Leistungsmessung				115	
mit Zählerstandsgangmessung				0	
sonstige Entnahmestellen				13.389	
Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers			Herzo Werke GmbH		
Verluste (§10 Abs. 2 Strom NEV und §17 Abs. 2 Nr.7 StromNZV)					
		HS/MS	MS	MS/NS	NS
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,54%	0,65%	0,72%	1,81%
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie in KWh	810.470	546.151	357.803	970.694
§17 (2) Nr.7	Gesamtverluste in KWh				2.685.117
	Kosten der Verlustenergie				4,02ct/kWh