



Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Fernwärmenetz Herzogenaurach der Herzo Werke GmbH

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023

(§ 22 Absatz 2 GEG)

0,26 -

nach GEG zu verwenden

Primärenergiefaktor nach Kappung

(§ 22 Absatz 3 GEG)

0,27 -

Emissionsfaktor FW 309-1:2023

(Anlage 9 GEG)

0,00 g / kWh

Datenbasis

Bilanzdaten, mind. 3 Jahre

Datenbasis

01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2022

Gültigkeit der Bescheinigung bis

03.10.2033

Bescheinigung ausgestellt am

04.10.2023

Ergänzungen Bescheinigung

09.10.2023 (Emissionsfaktor)

Bescheinigungsnummer


Prüfbericht

DEBY0020_FW309-1u7_04102023

fp_Herzowerke_Bilanz_20231004

Gutachter

Gutachter-Nr.


Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Schubert
FW609-197