BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmenetz Herzogenaurach

Betreiber

Herzo Werke GmbH

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_P]	0,27
Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f_P]	0,18
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f_{CO2eq}]	0,00 g_{CO2}/kWh

Datenbasis von Januar 2023 bis Dezember 2025.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 14.10.2036.

ausgestellt am: 14.10.2026

von Dipl. Ing. (FH) Alexander Schrammek
erstellt über **www.district-energy-systems.info**

Bescheinigungsnummer:
DEBY0020_FW309-1u7_14102026

Gutachternummer: FW609-392 Tel.: 0911 994396 7
Dipl. Ing. (FH) Alexander Schrammek
Fürther Str. 244a
90429 Nürnberg, Bayern

Energieagentur Nordbayern GmbH
schrammek@ea-nb.de
https://www.energieagentur-nordbayern.de