Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Fernwärmenetz Herzogenaurach

Wärmenetzbetreiber: Herzo Werke GmbH

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor [f_p] FW 309-1:2023 (§ 22 Absatz 2 GEG)	**0,18**
	nach GEG zu verwenden
Primärenergiefaktor [f_p] nach Kappung (§ 22 Absatz 3 GEG)	**0,27**
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (Anlage 9 GEG)	**0,00**

Zeitraum der Datenbasis:	01.01.2023 bis 31.12.2025
umfasst Planungsdaten:	nein
gültig bis:	14.10.2036
ausgestellt am:	14.10.2026
von:	Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schrammek Energieagentur Nordbayern GmbH Fürther Str. 244a 90480 Nürnberg
	Gutachter-Nr. FW609-392 (AGFW)

Unterschrift